



SIMBOLOGIA	
	EXTINTOR P. QUÍMICO 4KG CAP. EXTINTORA MIN.: 2-A : 20-B-C CÓDIGO E5 - 250x160mm
	SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE AO INCÊNDIO CÓDIGO E17 - 100x100mm
	SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA CÓDIGO S12 - 250x160mm
	SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA CÓDIGO S02 - 250x160mm
	SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA CÓDIGO S03 - 250x160mm
	SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA CÓDIGO S08 - 250x160mm
	SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA CÓDIGO S15 - 250x160mm
	INDICAÇÃO DO PAVIMENTO CÓDIGO S17 - 160x160mm
	PLACAS DE ATENÇÃO DIVERSAS
	PISO ANTIDERRAPANTE
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO FAROLETE COM LED
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA
	CENTRAL DE ALARME
	ACIONADOR MANUAL DO ALARME CÓDIGO E2 - 300x300mm
	DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA
	AVISADOR SONÓRO E VISUAL CÓDIGO E1 - 300x300mm
	HIDRANTE DE INCÊNDIO CÓDIGO E7 - 447x447mm
	HIDRANTE DE RECALQUE
	TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
	ABRIGO DE GLP
	FOGÃO SEMI IND. 6 QUEIMADORES SIMPLES CONSUMO DE GLP = 270 Kcal/min
	FOGÃO 4 QUEIMADORES SIMPLES CONSUMO DE GLP = 84 Kcal/min
	FORNO CONSUMO DE GLP = 69 Kcal/min
	REGISTRO DE CORTE JUNTO AOS EQUIPAMENTOS DE QUEIMA
	TUBULAÇÃO DE COBRE CANALIZAÇÃO GLP
	VENTILAÇÃO PERMANENTE
	REGISTRO DE GAVETA
	BOTOEIRA LIGA E DESLIGA - PARA ACIONAMENTO MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO
	PAINEL DE SINALIZAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO, DOTADO DE BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO MANUAL DAS BOMBAS

NOTAS TRRF:
Reservatório construído em material que garanta a resistência mecânica, às interperies com tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF) mínimo de 2 horas.

NOTAS INTALAÇÕES DE GÁS:
A tubulação de gás deverá ser executada em cobre rígido sem costura conforme Art. 43 da IN 008/DAT/CBMSC.

ÓRGÃOS PÚBLICOS:			
NOME DA OBRA: GINÁSIO DE SANTA CRUZ DA FIQUEIRA			
ENDEREÇO: RODOVIA SC 431, SANTA CRUZ DA FIQUEIRA			
MUNICÍPIO: ÁGUAS MORNAS - SC			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS - SC			
PROJETO PREVENTIVO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	PROPRIETÁRIO:		
ENG. CIVIL EDUARDO RUPP CREA/SC: 140616-4 - CREA/PR: 1406164/D	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS CNPJ: 82.892.266/0001-50		
ASSUNTO: CAMINHAMENTO MÁXIMO E NOTAS			
REVISÃO: REV. 00	ESCALA: INDICADA	DATA: ABRIL 2024	PRANCHA: 06/07