


ISOMÉTRICO HIDRAULICO PREVENTIVO  
ESC: 1/25



Planta de Situação  
Escala 1/1200

**NOTA TÉCNICA**

A partida da bomba principal (primária e reserva) será automática, com a simples abertura de qualquer hidrante ou mangotinho, bem como a partida da bomba de reforço (primária e reserva) deve ser automática, com a simples abertura de qualquer hidrante ou mangotinho

**NOTAS BOMBAS:**

Na casa de máquinas deve ter:

- Botoeira tipo liga para teste do sistema;
- Botoeira desliga para interrupção do funcionamento da motobomba;
- A bomba de incêndio terá alimentação elétrica independente, a fim de garantir o funcionamento do sistema se a chave geral da edificação for desligada;
- A bomba reserva terá rede de alimentação independente, com acumulador de energia com carga mínima de 2h.
- As chaves de alimentação das bombas deverão ser sinalizadas com a inscrição: ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO, NÃO DESLIGUE.

**NOTA TÉCNICA**

O painel de sinalização das bombas de incêndio (primária e reserva), será dotado de uma botoeira para acionamento manual das bombas, possuindo sinalização visual e acústica, indicando: I – "BOMBA DE INCÊNDIO PRIMÁRIA EM FUNCIONAMENTO"; e II – "BOMBA DE INCÊNDIO RESERVA EM FUNCIONAMENTO".

|   |                     |   |                   |
|---|---------------------|---|-------------------|
| ÓRGÃOS PÚBLICOS:  |                     |   |                   |
| <br>RUPP ENGENHARIA E ARQUITETURA<br>CNPJ: 45.385.131.0001-72<br>FONE (49) 9 9177-9340 |                     | NOME DA OBRA:<br>GINÁSIO DE SANTA CRUZ DA FIGUEIRA              |                   |
|   |                     | ENDEREÇO:<br>RODOVIA SC 431, SANTA CRUZ DA FIGUEIRA             |                   |
|   |                     | MUNICÍPIO:<br>ÁGUAS MORNAS – SC                                 |                   |
|   |                     | PROPRIETÁRIO:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS – SC      |                   |
| <b>PROJETO PREVENTIVO</b>   |                     |   |                   |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO:  |                     | PROPRIETÁRIO:   |                   |
| ENG. CIVIL EDUARDO RUPP<br>CREA/SC: 140616-4 – CREA/PR: 1406164/D   |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS<br>CNPJ 82.892.266/0001-50 |                   |
| ASSUNTO:<br>ISOMÉTRICO HIDRÁULICO PREVENTIVO, PLANTA DE SITUAÇÃO E NOTAS  |                     |   |                   |
| REVISÃO:<br>REV. 00   | ESCALA:<br>INDICADA | DATA:<br>ABRIL 2024   | PRANCHA:<br>04/07 |