


Hidráulico Preventivo – Térreo
Escala 1/100



Hidráulico Preventivo – Mezanino
Escala 1/100

SIMBOLOGIA	
	EXTINTOR Pó QUÍMICO 4KG CAP. EXINTORA MIN.: 2-A : 20-B-C CÓDIGO E5 – 250x160mm
	SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE AO INCÊNDIO CÓDIGO E17 – 1000x1000mm
	SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA CÓDIGO S12 – 250x160mm
	SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA CÓDIGO S02 – 250x160mm
	SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA CÓDIGO S03 – 250x160mm
	SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA CÓDIGO S08 – 250x160mm
	SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA CÓDIGO S15 – 250x160mm
	INDICAÇÃO DO PAVIMENTO CÓDIGO S17 – 160x160mm
	PLACAS DE ATENÇÃO DIVERSAS
	PISO ANTIDERRAPANTE
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO FAROLETE COM LED
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA
	CENTRAL DE ALARME
	ACIONADOR MANUAL DO ALARME CÓDIGO E2 – 300x300mm
	DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA
	AVISADOR SONORO E VISUAL CÓDIGO E1 – 300x300mm
	HIDRANTE DE INCÊNDIO CÓDIGO E7 – 447x447mm
	HIDRANTE DE RECALQUE
	TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
	ABRIGO DE GLP
	FOGÃO SEMI IND. 6 QUEIMADORES SIMPLES CONSUMO DE GLP = 270 Kcal/min
	FOGÃO 4 QUEIMADORES SIMPLES CONSUMO DE GLP = 84 Kcal/min
	FORNO CONSUMO DE GLP = 69 Kcal/min
	REGISTRO DE CORTE JUNTO AOS EQUIPAMENTOS DE QUEIMA
	TUBULAÇÃO DE COBRE CANALIZAÇÃO GLP
	VENTILAÇÃO PERMANENTE
	REGISTRO DE GAVETA
	BOTÃO LIGA E DESLIGA – PARA ACIONAMENTO MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO
	PAINEL DE SINALIZAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO, DOTADO DE BOTÕES PARA ACIONAMENTO MANUAL DAS BOMBAS

NOTAS ESCADAS:
As escadas se enquadram na classificação de Escadas comum, segundo as diretrizes dispostas na IN 09, conforme as especificações da Tabela 5 do Anexo B, onde, devido a altura entre o piso de descarga (térreo) e o último piso útil mais distantes (1º Pavimento e térreo) ser de 5,86 metros aproximadamente (vide cortes, detalhamentos e memorial).

ÓRGÃOS PÚBLICOS:			
NOME DA OBRA: GINÁSIO DE SANTA CRUZ DA FIGUEIRA			
ENDEREÇO: RODOVIA SC 431, SANTA CRUZ DA FIGUEIRA			
MUNICÍPIO: ÁGUAS MORNAS – SC			
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS – SC			
PROJETO PREVENTIVO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	PROPRIETÁRIO:		
ENG. CIVIL EDUARDO RUPP CREA/SC: 140616-4 – CREA/PR: 1406164/D	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS CNPJ 82.892.266/0001-50		
ASSUNTO: HIDRÁULICO PREVENTIVO E NOTAS			
REVISÃO: REV. 00	ESCALA: INDICADA	DATA: ABRIL 2024	PRANCHA: 02/07